

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA
FRANJE KREŽME
OSIJEK



Primljeno : 4. 09. 2015

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
KLASA: 026-01/15-01-43			

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova
Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

Broj: 511-07-20/4-5024/4-15 AS
Osijek, 02.09.2015.

Osnovna škola Franje Krežme
Školska 3
O S I J E K

Predmet: - vatrogasni pristupi, postupanje;
- dostavlja se;

Veza vaš broj: KLASA: 026-01/15-03-47 i
URBROJ: 2158-11-01-15-1

Tijekom postupanja na vaš zahtjev utvrđeno je da nisu zadovoljeni propisani uvjeti za pristup vatrogasnih vozila građevini Filozofskog fakulteta u Osijeku, Jagerova 9. U prilogu vam dostavljamo dopis upućen Filozofskom fakultetu, a u svezi njihovih obveza za otklanjanje nedostataka.

S poštovanjem!

VODITELJ INSPEKTORATA





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova
Inspekcija zaštite od požara i eksploziva
Broj: 511-07-20/4-5024/3-15 AS
Osijek, 02.09.2015.

SVEUČILIŠTE
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
Filozofski fakultet
Lorenza Jagera 9
O S I J E K

Predmet: - vatrogasni pristupi, mišljenje;
- dostavlja se,

Tijekom postupanja po zahtjevu stranke utvrđeno je da nisu zadovoljeni propisani uvjeti za pristup vatrogasnih vozila vašoj građevini sa istočne – dvorišne strane. Zbog toga Vas ovim putem obavještavamo da ste dužni poštivati odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj: 35/94., 55/94. i 142/03.), a naročito:

- Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje:
 - 5,5 m za građevine visine do 40 m,
- Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najviše 1 m,
- Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskih zidova građevina može iznositi najviše:
 - 12 m za građevinu visine do 16 m,

Preporučamo da kod rješavanja vatrogasnih pristupa sa dvorišne strane koristite usluge ovlaštenih stručnih osoba odnosno da za prostor parkinga napravite projekt u kojemu će biti primjenjeni navedeni propisi.

Očekujemo da usklađivanje dvorišnog prostora sa odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, a prema naputcima iz ovog dopisa izvršite u roku 30 dana. Po isteku ovog roka izvršiti ćemo uvid predmetnog prostora i po potrebi pokrenuti upravni postupak.

Za dodatne informacije možete se obratiti Antunu Smolčiću, inspektoru za zaštitu od požara i eksploziva na tel.: 237-732 ili na e-mail: asmolcic@mup.hr.

VODITELJ INSPEKTORATA

Zoran Tadić